

Aanslagen bij woningen en bedrijfspanden

In 2024 is er een aanzienlijke toename geweest van aanslagen met explosieven bij woningen en bedrijfspanden in Nederland. De politie registreerde 1.244 incidenten met explosieven, een stijging ten opzichte van 901 incidenten in 2023. Dit fenomeen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, mede door de relatief gemakkelijke beschikbaarheid van zwaar illegaal vuurwerk.

De politie heeft aangegeven dat deze explosies vaak worden gebruikt om privéconflicten uit te vechten. Ondanks de toename in het aantal aanslagen, is de politie steeds beter in staat om de daders op te sporen en aan te houden.

In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over het aandachtspunten voor de brandweer.

Explosieven:

In de praktijk zijn de laatste jaren de volgende explosieven aangetroffen:

- Handgranaten.
- Illegaal vuurwerk.
- Zelfgemaakte explosieven.
- Brandbommen.



Het gebruik van handgranaten neemt af, terwijl het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk en brandbommen toeneemt door de makkelijke verkrijgbaarheid. Zelfgemaakte explosieven bevatten vaak gevoelig flitspoeder uit vuurwerk, maar kunnen ook andere instabiele stoffen bevatten.



Brandstichting:

Bij woningen wordt vaak brand gesticht tegen de gevel of binnenin na het verbreken van een ruit. Bij bedrijven komt inbraak vaker voor, gevolgd door brandstichting. Brandstichting wordt o.a. gepleegd met:

- Verspreiding brandbare vloeistoffen.
- Molotovcocktail.
- "Thermiet-bom".
- Aanmaakblokjes, oud papier of karton.



Aandachtspunten:

Explosiegevaar:

Kan ontstaan door niet ontplofte of gedeeltelijk ontplofte explosieven zoals illegaal zwaar vuurwerk, pijpbommen met flitspoeder, handgranaten, brandbommen en zelfgemaakte explosieven met elektrische ontstekers flitspoeder omwikkeld met ducttape.

Constructie beschadigingen:

Kunnen gevaarlijk zijn door val- en struikelgevaar door puin, loshangende delen, glasscherven en blootliggende elektrische bedrading. Er is ook elektrocutiegevaar door stroomvoerende kabels en achtergelaten accu's.

Brand:

Bij het gebruik van brandversnellers is het belangrijk om van offensief naar defensief optreden te overwegen. Brandverloop wijkt af van standaard branden door de aanwezigheid van brandversnellers, wat leidt tot een andere hittestralingscontour en de mogelijkheid van secundaire branden.

Voor meer informatie over het maken van een best- en worstcasescenario, of de tactiek van collega-hulpdiensten, lees het handelingsperspectief REP-61 uit het operationeel handboek.

Je kunt de aandachtskaart REP-61 GEG – Aanslagen bij woningen en bedrijfspanden lezen via deze [link](#) of door de QR-code te scannen.

